

נספח א' - מחירים, ציוד ועבודה

סה"כ	מחיר ליחידה	כמות	תאור העבודה	
			<p>ביצוע טיפול אחזקה מונעת למתקן מתח גבוה לפי הפירוט הבא:</p> <p><u>תחנת לוח מ"ג ראשי הכוללת:</u></p> <p>א. תא כניסת ח"ח מזב"ג מדגם DM1-A.</p> <p>ב. ממסר הגנה מדגם SEPAM T42 להגנה וואטמטרית.</p> <p>ג. תא מנתק נתיכים יציאה לשנאי מדגם QM.</p> <p>ד. שנאי יצוק 1250KVA.</p> <p><u>במסגרת הטיפול יבוצעו הבדיקות הבאות:</u></p> <p>א. בדיקת ממסרי הגנה ע"י מעבדה ניידת.</p> <p>ב. ניקיון כללי בלוח מ.ג. ושנאים.</p> <p>ג. חיזוק ברגים בלוח מ.ג. ושנאים.</p> <p>ד. שימון וגירוז לפי הצורך.</p> <p>ה. בדיקת לוח הגנות שנאים.</p> <p>ו. בדיקת לחצן הפסקת חירום.</p> <p>ז. בדיקת בידוד ע"י מגר לשנאים.</p> <p>ח. בדיקת תקינות מערכת הארקה.</p>	1